kralupol

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ VÝROBKU

Název výrobku: PROPAN

Indexové číslo: 601-003-00-5 Číslo CAS: 74-98-6

Další názvy výrobku: Zkapalněný ropný plyn, topný plyn, LPG (Liquefied Petroleum Gas), motorové palivo, Uhlovodíky plynné směs zkapalněná j.n. (směs C)

Použití výrobku:

Výroba tepla, motorové palivo, nosný plyn, složka pro výrobu směsí LPG

Dodavatel výrobku:

KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9
tel: 315 705 105, IČ: 49679597

Kvalitativní požadavky na výrobek:

1. **Propan – topný plyn podle ČSN 65 6481 - Tabulka 1**

Znak jakosti	Mezní hodnoty		Zkouší se podle
	Minimum	Maximum	
Uhlovodíkové složení, % (m/m):			ČSN EN 27941
HC - uhlovodíky	99	-	
C_2 – uhlovodíky a inerty	-	5,0	
C_3 - uhlovodíky	90,0	-	
Propylen	-	5,0	
C_4 - uhlovodíky	-	10,0	
C_5 a vyšší uhlovodíky	-	0,5	
nenasycené uhlovodíky	-	50,0	
1,3-butadien	-	<0,10	DIN 51619
Obsah celkové síry, mg/kg	-	30	ČSN EN 17178
Obsah amoniaku	negativní		ČSN 65 6478
Olejový zbytek (odparek), mg/kg	-	60	ČSN EN 15471
Obsah sirovodíku, mg/kg	negativní		ČSN EN ISO 8819
Voda	vyhovuje		ČSN EN 15469
Zápach	Nepříjemný a typický při 20% DMV		ČSN EN 589, příloha A
Tlak par při 40°C, kPa		1550	ČSN EN ISO 8973, ČSN EN 589

Prohlášení:

Společnost KRALUPOL a.s. prohlašuje, že v závislosti na způsobu použití dodaný výrobek splňuje příslušné limitní hodnoty stanovené normou ČSN 65 6481 - Zkapalněné ropné plyny – Topné plyny – Propan, butan a jejich směsi – Technické požadavky a metody zkoušení.

V Kralupech nad Vltavou dne 12.11.2025

Ing. Miroslav Kašpárek
Provozní ředitel společnosti